

**EXEMPLE**

- Procès-verbal de réception et de validation**  
**ou**  
 **Compte rendu de visite périodique**  
**d'un point d'eau incendie non normalisé**

**Type de point d'eau**Réserve artificielle enterrée Réserve artificielle à l'air libre Citerne souple  avec PI en aspiration OUI  NON Point d'aspiration  Nature du point d'eau : .....Prise d'eau château d'eau PI en aspiration **Situation de l'hydrant**

Adresse : .....

Commune : .....

Numéro du point d'eau : .....

CIS de 1<sup>er</sup> appel : .....Point d'eau sur un site privé : OUI  NON Autorisation d'utilisation de point d'eau privé : OUI  NON 

Coordonnées UTM X-Y

**Volume d'eau disponible**60 m<sup>3</sup>  120 m<sup>3</sup>  autres  ..... m<sup>3</sup>**Dispositif d'alimentation**OUI  NON Type d'alimentation : réseau d'adduction d'eau  eaux de toiture Autres  : .....Débit de réalimentation : ..... m<sup>3</sup>/h

Diamètre de canalisation : ..... mm

**Équipement et accessibilité**

- Complet  Partiel  Non équipé
- Aire d'aspiration : 12 m<sup>2</sup>  32 m<sup>2</sup>
- Hauteur d'aspiration < 6m OUI  NON
- Accessibilité en toutes circonstances FPT OUI  NON
- Accessibilité en toutes circonstances MPR OUI  NON
- Dispositif fixe d'aspiration Ø 100 OUI  NON
- Raccord d'alimentation Ø 100 OUI  NON
- Tampon Ø 80 OUI  NON
- Clôture de protection OUI  NON
- Plaque de signalisation OUI  NON

**Essai de mise en aspiration**

- Effectué : OUI  NON
- Engin utilisé : FPT  MPR  Autres  : .....
- Concluant : OUI  NON

**Point d'eau incendie déclaré conforme aux caractéristiques et essai précités.**

**OUI  NON**

**Motif(s) du refus :**

.....  
.....  
.....

**Anomalies / Observations**

A ....., le .....

Ce point d'eau incendie peut être pris en compte par le SDIS de la Dordogne pour entrer dans la liste des ressources hydrauliques disponibles pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la commune de

.....

Le Contrôleur, Nom, prénom société